








*Размеры для справок
Габаритные размеры упаковки
считать равными ШхВхГ (650х620х270)

Счет 2022


					ТША120-29426-ГКД ГЧ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Термошкаф всепогодный	Лит. / Масса / Масштаб: – У – / 1:7
Разраб.		Назарова			Габаритный чертеж	
Пров.		Четвериков				Лист: / Листов:
Т. контр.		Четвериков				
Н. контр.		Лемещук			ООО "АМАДОН"	
Утв.		Гречникова				

Копировал

Формат А3

amadon.ru

ТША120-29426-ГКД



Счет 2022

					ТША120-29426-ГКД СО		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Термошкаф всепогодный	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Назарова				– У –	1:5
Пров.		Четвериков			Схема расположения оборудования	Лист:	Листов:
Т. контр.		Четвериков					
Н. контр.		Лемещук				ООО "АМАДОН"	
Утв.		Гречникова					

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			ТША120-29426-ГКД ЭС	Схема электрическая принципиальная	1	
А3			ТША120-29426-ГКД ГЧ	Габаритный чертеж	1	
А3			ТША120-29426-ГКД СО	Схема расположения оборудования	1	
				Прочие изделия		
		1		Шкаф всепогодный (ШхВхГ)	1	600х600х250мм
		2		Монтажный рельс (DIN-рейка) 35х7,5х2000	0,7	м.
		3		Автоматический выключатель 2Р С10А	1	
		4		Автоматический выключатель 2Р С3А	2	
		5		Розетка	1	
		6		Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. серый	3	
		7		Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. синий	3	
		8		Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)	2	
		9		Устройство контроля микроклимата УКМ	1	
		10		Устройство защиты линий питания 230В, УЗП230	1	
		11		Упор на DIN-рейку MR32, MR35 серый	2	
		12		Шина заземления	1	
		13		Нагреватель ГПА с вентилятором, 180 Вт	1	
		14		Вентиляция, 42 м3/ч	1	
		15		Вентиляционная решетка	1	
		16		Кабель-канал 25х40	1,1	м.
		17		Пульт контроля и управления С2000М исп.02	1	
		18		Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 (2xRS-485)	1	
		19		Резервиров. источник питания на 12В РИП-12 исп.50	2	
		20*		АКБ 12В/18,2 АЧ	2	
		21*		Кабельный ввод М22 (d кабеля 8-15 мм)	5	
		22*		Кабельный ввод М32 (d кабеля 14-25 мм)	5	

* входит в комплект поставки (устанавливается заказчиком)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТША120-29426-ГКД		
Разраб.		Назарова			Термошкаф всепогодный Перечень оборудования	Лист	Листов
Пров.		Четвериков				- У - 1	1
Н. контр.		Лемещук				ООО "АМАДОН"	
Утв.		Гречникова					

amadon.ru